令和7年度柳泉園組合水銀濃度分析計測定結果(連続測定器)

(単位:mg/m³N)

(単位:mg/mN)			
測定日	測定施設		
	1号炉	2号炉	3号炉
令和7年4月	$0.00~\mathrm{mg/m^3N}$	$0.00~\mathrm{mg/m^3N}$	$0.00~\mathrm{mg/m^3N}$

[※] 各月の一時間平均値の最高値を表記